

liczba miejsc w biurach: 20os
liczba miejsc w pomieszczeniach laboratorium: 25os
(w tym 2os manager)

LEGENDA:

ŚCIANA SYSTEMOWA G-K na profilach ocynkowych CW/UW50 z podwójnym poszyciu gr. g-k gr. 1125cm; wypełnionatwełną min. gr.5cm (w pomieszczeniach mokrych, szatniarskich, pom. porządkowych z podwójnym poszyciem gr. g-k wodoodpornej)

ŚCIANA SYSTEMOWA G-K na profilach ocynkowych CW/UW75 z podwójnym poszyciu: pozycie 1x płyta g-k 1125mm zwykła montowana od strony wewnętrznej i 1x płyta g-k okładzinowa 1125mm montowana od strony zewnętrznej; gr. systemu 1125cm; wypełnionatwełną min. gr.5cm (dodatkowo pomieszczenie magazynu, dodatkowo szafi klimatyzacji) poszycie(płyty + płyty wodoodporne) należy zapewnić izolacyjność akustyczną RO dB

Okładzina ściany z płyt g-k z podwówrzną dodatkowej płyty gr. okładzinowy 1125mm montowany z dru strom ściany (dodatkowo ściwejszych pomieszczeń magazynu, od konferencyjnej

DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

SCHEMAT POZIOMU I - PODZIAŁ NA STREFY

UWAGI:
1. OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO-KOSTRUKTORSKIE I ASZENIE Z PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.
2. PRZED WYKONANIEM ROBÓT KOSTRUKTORSKICH I ZASTOSOWANIEM MATERIAŁÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
4. W PRZYPADKU ZMIAN NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WYMAGANE POMIESZCZENIE SANITARNO-HIGIENICZNE I WYTYCZNE BUDOWLANE WG PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH.
6. BALUSTRADY NA SCHODACH H=110 CM.
7. W PRZYPADKU ZMIAN NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
8. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI WYKONAĆ NA PODSTAWIE PROJEKTÓW KONSTRUKCYJNYCH.
9. PRZESTRZEŃ ZAJĘTĄ PRZEWODAMI WENTYLACJI WYKORZYSTANYCH W ZAKRESIE ZMIAN NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
10. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ ISTNIEJĄCY PRZEBIEG W ZAKRESIE ZMIAN.
11. ZABEZPIECZENIE WARSTW PRZECIWPOŻAROWYCH NIE MOŻE OBNIŻAĆ ICH DOTYCHCZASOWEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
12. PODWIESZENIE PŁYT GIPSOWYCH NA SUFITACH PODWIESZANYCH NALEŻY WYKONAĆ W ODSTĘPACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 50CM.
13. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH WNĘTRZ ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
14. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE WYMIARY I RZĘDNE.
15. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH WNĘTRZ ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
16. PODWIESZENIE PŁYT GIPSOWYCH NA SUFITACH PODWIESZANYCH NALEŻY WYKONAĆ W ODSTĘPACH NIE WIĘKSZYCH NIŻ 50CM.
17. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH WNĘTRZ ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

FP architekci
Fleyterski Pietrzak
ul.Dąbrowiecka 12 03-932 Warszawa
tel/fax (22)616 16 03; e-mail: biuro@afp.net.pl

Projekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU BUROWEGO DI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU NA LABORATORIUM

Nr. Umowy: .....

Data: 20/05/2016

ul.ul. nawi, 2 nrwk 21004 Warszawa

Inwestor: INSTYTUT LOTNICTWA
Al.Krakowska 110/114
02-256 Warszawa

Skala: 1:50

Projektował: arch. Michał Pietrzak upr.nr. MAZ/0163
Nr. w ewidencji Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

Sprawdził: arch. Tomasz Fleyterski upr.nr. SLOP/0439/2002
Nr. w ewidencji Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

Projektował: arch. Justyna Gąsiorowicz

Sprawdził:

Branża: ARCHITEKTURA

Rodzaj rysunku: RZUT PARTERU

Nr. rysunku: ILOT - A.02

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NALEŻĄ DO AUTORA (USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH) I NIE MOGĄ BYĆ ZBYTE, UDOSTĘPNIANE ANI WYKORZYSTYWANE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA