Należy zapewnić możliwość zdemontowania obu zaworów

1. W najwyższych punktach instalacji zastosować odpowietrzenie,
2. W najniższych punktach instalacji zastosować odwodnienie,
3. Armatura do Dn50 jako gwintowana.

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt remontu budynku D

ADRES INWESTYCJI:
Warszawa Al. Krakowska 110/114

INWESTOR:
Instytut Lotnictwa
Warszawa Al. Krakowska 110/114

FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 3 : SANITARNA — DATA : 31.03.2017

INSTALACJA OGRZEWANIA I CHŁODU ORAZ WOD-KAN
ROZWINIĘCIE INSTALACJI CIEPŁA DLA FCU CZ.2
rev01

ZESPÓŁ PROJEKTOWY INSTALACJI SANITARNYCH:
mgr inż. Marek Zawadyl
nr upr. MAZ/0168/POOS/05
mgr inż. Monika Serwińska
nr upr. MAZ/0212/POOS/10

CZĘŚĆ	PROJEKT	BRANŻA	RYSUNEK	SKALA
3	IL		ISHCW-07	–