

LEGENDA:

- ZIMNA WODA UŻYTKOWA — rury prowadzone po wierzchu typu KAN Therm Steel , firmy KAN, z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla o średnicy nominalnej Dz 35x1,5
- CIEPŁA WODA UŻYTKOWA — rury prowadzone po wierzchu typu KAN Therm Steel , firmy KAN, z wysokiej jakości stali o niskiej zawartości węgla o średnicy nominalnej Dz 35x1,5
- INSTALACJA WODY DO SŁUPKÓW — rury prowadzone po wierzchu lub w kanale – stalowe
- PION WODY ZIMNEJ
- KANALIZACJA SANITARNA — rury typu HDPE
- KANALIZACJA SANITARNA — rury typu HDPE
- PION KANALIZACJA SANITARNEJ
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKA DO WĘŻA Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM HA
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- PRZEJŚCIE P–POŻ
- ODPŁYW LINIOWY

UWAGA:
Wszelkie instalacje prowadzone w korycie oraz na wierzchu należy zaizolować kauczukiem syntetycznym i odpowiednio oraz zabezpieczyć kablem grzejnym ze względu na ryzyko zamarznięcia podczas procesu technologicznego

UWAGA:
1. Ostateczna koordynacja na budowie.
2. Przed zamówieniem urządzeń należy sprawdzić możliwośćmontażu.
3. Wymiary zweryfikować ze stanem rzeczywistym na budowie.
4. Wszelkie zmiany nanieść kolorem czerwonym na rysunek oraz załączyć do dokumentacji powykonawczej
5. Podani producenci są przykładowi i dopuszcza sieproducentów równorzędnych o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niż te użyte w projekcie .

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt remontu budynku P

ADRES INWESTYCJI:
Warszawa Al. Krakowska 110/114

INWESTOR:
Instytut Lotnictwa
Warszawa Al. Krakowska 110/114

FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 2 : SANITARNA — DATA :18.11.2016

INSTALACJA Z.W. C.W.U., C.W.C. I KAN SAN
RZUT DACHU — skala 1:50

PROJEKTANT:
mgr inż. Marek Zawadyl
nr. upr. MAZ/0168/POOS/05
mgr inż Monika Serwińska
nr. upr. MAZ/0212/POOS/10

PROJEKTANT:

CZĘŚĆ	PROJEKT	BRANŻA	RYSUNEK	SKALA
2	IL	IS	WK-03	1:50