



Uwagi dot. przejść przez strefy wydzielenia pożarowego:

- przejścia przez strefy wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą pożarową, np. prod. HILLT
- przejście przez strefy należy oznaczyć za pomocą tabliczki informacyjnej

[illegible]