

UWAGI dot. oświetlenia wspólnego:

1. W oznaczonych oprawach zainstalować inwertery oświetlenia awaryjnego i oznaczyć oprawy żółtą ramką
2. Oświetlenie awaryjne na drodze ewakuacyjnej obliczone zgodnie z normą PN-EC 1838, PN-EC 50172
3. Oświetlenie ogólne na korytarzach i sterfach komunikacyjnych obliczone zgodnie z normą PN-EC 12464-1

Uwagi dot. przejść przez strefy wydzielenia pożarowego:

- przejścia przez strefy wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą pożarową np. prod. HILTI
- przejście przez strefy należy oznaczyć za pomocą tabliczki informacyjnej

LEGENDA:

– wyłącznik główny p.poż.

LEGENDA OPRAW

Symbol	Prt.	Nazwa	Moc
•	937	AXENT RXD R25	25 W
•	248	AXENT RXD R25 IP54	25 W
○	810	AXENT RXD2 R15	16 W
▬	908	RXDQ 80W	80 W
▣	188	RXDQD 80W	80 W
▣	31	RXDQD 80W IP44	80 W
▣	14	RXA 4x15	64 W
▫	22	RXA 1x15	15 W
●	9	AXENT DXC 36 RGB	43 W
▭	35	FMSLP12 7500	103 W
	30	MENVIER - BRITE EDGE	7 W
	46	MENVIER - BRITESIGN	6 W
▪	304	Moduł AW (RXD1)	2 W
═	30	DXL 36 RGBW 5x25 IP68 +BOX	

II PIĘTRO +8,33

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.(m²)
2.1	BW	112,45m²
2.2	POM.SOCJALNE	45,90 m²
2.3	KOMUNIKACJA	28,36 m²
2.3A	SZACHT	1,57 m²
2.4	KLATKA SCHODOWA	
2.5	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.6	WC DAMSKIE	10,34m²
2.7	POM. PORZĄDKOWE	3,15m²
2.8	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.9	WC MĘSKIE	10,34m²
2.10		44,28m²
2.11	PRZEDSIONEK P.POŻ.	19,05m²
2.12	KOMUNIKACJA	85,87m²
2.12A	SZACHT	1,6m²
2.13	BA1	154,90m²
2.14	SALA SPOTKAŃ	36,29m²
2.15	SEKRETARIAT	28,93m²
2.16	DYREKTOR CNT	27,80m²
2.17	CNT	27,90m²
2.18	BA2	122,30m²
2.19	KLATKA SCHODOWA	
2.20	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.21	WC DAMSKIE	10,34m²
2.22	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,53m²
2.23	WC MĘSKIE	10,34m²
2.24	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.25	BP5	135,0m²
2.26	HALL/GALERIA	183,14m²
2.27	SALA SPOTKAŃ	42,90m²
2.28	SALA SPOTKAŃ	38,19m²
2.29	SALA SPOTKAŃ	38,24m²
2.30	HALL	253,99m²
2.31	KOMUNIKACJA	83,76m²
2.31A	SZACHT	1,47m²
2.32	BIURO	227,46m²
2.33	BIURO	151,69m²
2.34	BIURO	68,28m²
2.35	KLATKA SCHODOWA	
2.36	BIURO	48,12m²
2.37	POM. SOCJALNE	26,06m²
2.38	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.39	WC MĘSKIE	10,33m²
2.40	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,52m²
2.41	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
2.42	WC DAMSKIE	10,33m²
2.43	KLATKA SCHODOWA	
2.44	BIURO	105,39m²
2.45	BIURO	96,77m²
2.46	BIURO	77,94m²

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
Pl.Grzegórzecki 10, 31-532 Kraków
tel. (0) 12 431 73 43 fax.(0) 12 431 19 95
e-mail:info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Jarosław Burzak upr. bud. nr POM/0160/POOE/07 specjalność: elektryczna — podpis:

SPRAWDZAJĄCY: Inż. Bronisław Nowak upr. bud. nr POM/0107/POOE/07 specjalność: elektryczna — podpis:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Patryk Dominiak — podpis:

Nazwa inwestycji :

INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Adres inwestycji:

dz.ewidencyjna nr 53/7 w obrębie 2-06-02
(przy ul.Krakowska 110/114 w Warszawie)

Inwestor:

INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Obiekt:

BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Temat rysunku:

RZUT II PIĘTRA - INST. OŚWIETLENIOWA

Branża:

ELEKTRYCZNA

Fazа:

PW

skala: 1:100 | Data: MARZEC 2011 | nr rys.: E14

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione
kopi zgody autora jest niedozwolone i podlega karze