ROZDZIELNICA RPA.4/1



nr obwodu			RPA.4/1/G1	RPA.4/1/G2	RPA.4/1/G3	RPA.4/1/G4	RPA.4/1/G5	RPA.4/1/G6	RPA.4/1/G7	RPA.4/1/G8	RPA.4/1/G9	RPA.4/1/G10	RPA.4/1/G11	RPA.4/1/G12	RPA.4/1/G13	RPA.4/1/G14	RPA.4/1/G15	RPA.4/1/G16	RPA.4/1/G17	RPA.4/1/G18	RPA.4/1/G19	RPA.4/1/G20	RPA.4/1/G21	RPA.4/1/G22	RPA.4/1/G23	RPA.4/1/G24	RPA.4/1/G25	RPA.4/1/G26	RPA.4/1/G27	RPA.4/1/N1	RPA.4/1/N2	RPA.4/1/N3	RPA.4/1/N4	RPA.4/1/R1	RPA.4/1/R2	RPA.4/1/R3	RPA.4/1/R4	RPA.4/1/R5	RPA.4/1/R6	RPA.4/1/R7
nazwa obwodu	rozłącznik		gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	zas. 400V	gniazda 230V	gniazda 230V	zas. 400V	zas. 230V	zas. 230V	zas. 230V	zas. 230V	zas. 230V	zas. 230V	zas. 230V	zas. 230V	zas. 230V	zas. 230V	zas. 230V
Opis odbiornika	izolacyjny		dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	dedykowane	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	łodówka	kuchnia	suszarka	suszarka	winda	klimakonwektory	wentylatory	wpusty	rolety	rolety	rolety	rolety	rolety	rolety	rolety
	IS-100/3		3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.11	3.11	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.13	3.1	3.4	3.2	3.13	3.1	3.1	do rąk	do rąk			toalety	dachowe							
	In=100A																						3.6	3.11																
																							3.7																	
typ przewodu			YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY5x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY5x6mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x1,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm	YDY3x2,5mm
moc obwodu [W]			~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~2kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~1,5kW	~5kW	~1,6kW	~1,6kW	~6kW	~0,5kW	~0,1kW	~1kW	~3,2kW	~3,2kW	~3,2kW	~3,2kW	~3,2kW	~3,2kW	~3,2kW



METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
TYLNA Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 72 43 fax.(91) 430 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jarosław Burlak, upr. bud. nr POM/0109/POOE/07, specjalność elektryczna — podpis:

SPRAWDZAJĄCY: Inż. Bronisław Nowak, upr. bud. nr POM/0137/POOE/07, specjalność elektryczna — podpis:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Patryk Dominiak — podpis:

Nazwa inwestycji:
INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Adres inwestycji:
dz.ewidencyjna nr 53/7 w obrębie 2-06-02 (przy al.Krakowska 110/114 w Warszawie)

Inwestor:
INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Obiekt:
BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Temat rysunku:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RPA.4/1

Branża:
ELEKTRYCZNA

Faza:
PW

skala:	data:	nr rys:
1:100	MARZEC 2011	E39

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie projektu jego części w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest niedozwolone bez pisemnej zgody autora.