

Uwagi dot. przejść przez strefy wydzielenia pożarowego:

- przejścia przez strefy wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą pożarową np. prod. HILTI
- przejście przez strefy należy oznaczyć za pomocą tabliczki informacyjnej

UWAGI:

1. Instalacje wykonać jako wtynkową pod min. 5mm warstwą zaprawy
2. Instalacje gniazd 230V należy wykonać przewodem YDYżo3x2,5mm, gniazdo 400V dla potrzeb kuchenki elektrycznej przewodem YDYżo5x2,5mm
3. Obowiązkowo w rozdzielnicy elektrycznej stosować wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30mA
4. Wykonać MSW (miejscowa szyna wyrównawcza) do której należy podłączyć wszystkie instalacje sanitarne wykonane z materiałów przewodzących. Szyne należy połączyć z zaciskiem PE rozdzielnicy RG przewodem LgY4mm.
5. W miarę możliwości nie stosować puszek rozgałęźnych a połączenia wykonywać pod puszkami z osprzętem.

Legenda:

- – gniazdo 2p+z
- – gniazdo 2p+z IP44
- – gniazdo 3p+z+n 16A, 400V
- – zestaw gniazd teleinformatycznych z dwoma gniazdami dedykowanymi 2x2P+Z

Legenda:

- – wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)
- FCF 54/200 – koryto kablowe
- RP3/4 – tablica rozdzielcza
- – wyłącznik główny p.poż.

LEGENDA

- ŚCIANY NOŚNE
- SŁUPY ŻELBETOWE
- ŚCIANY DZIAŁOWE
- OCIEPLENIA
- STROP

II PIĘTRO +8,33

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.(m²)
2.1	BW	112,45m²
2.2	POM.SOCJALNE	45.90 m²
2.3	KOMUNIKACJA	28.36 m²
2.3A	SZACHT	1.67 m²
2.4	KLATKA SCHODOWA	
2.5	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m²
2.6	WC DAMSKIE	10.34m²
2.7	POM. PORZĄDKOWE	3.15m²
2.8	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m²
2.9	WC MĘSKIE	10.34m²
2.10		44.28m²
2.11	PRZEDSIONEK P.POŻ.	19.05m²
2.12	KOMUNIKACJA	85.87m²
2.12A	SZACHT	1.6m²
2.13	BA1	154.90m²
2.14	SALA SPOTKAN	36.29m²
2.15	SEKRETARIAT	28.93m²
2.16	DYREKTOR CNT	27.80m²
2.17	CNT	27.90m²
2.18	BA2	122.30m²
2.19	KLATKA SCHODOWA	
2.20	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m²
2.21	WC DAMSKIE	10.34m²
2.22	WC NIEPELNOSPRAWNY	6.53m²
2.23	WC MĘSKIE	10.34m²
2.24	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m²
2.25	BP5	135.0m²
2.26	HALL/GALERIA	183.14m²
2.27	SALA SPOTKAN	42.90m²
2.28	SALA SPOTKAN	38.19m²
2.29	SALA SPOTKAN	38.24m²
2.30	HALL	253.99m²
2.31	KOMUNIKACJA	53.76m²
2.31A	SZACHT	1.47m²
2.32	BIURO	227.46m²
2.33	BIURO	151.69m²
2.34	BIURO	68.28m²
2.35	KLATKA SCHODOWA	
2.36	BIURO	48.12m²
2.37	POM. SOCJALNE	26.06m²
2.38	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m²
2.39	WC MĘSKIE	10.33m²
2.40	WC NIEPELNOSPRAWNY	6.52m²
2.41	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6.20m²
2.42	WC DAMSKIE	10.33m²
2.43	KLATKA SCHODOWA	
2.44	BIURO	105.39m²
2.45	BIURO	96.77m²
2.46	BIURO	77.94m²

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
Pl.Jana Dzierżonia 2, Nowa Sól 67-100
tel. (0)68 434 73 43 fax.(0)68 429 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jarosław Burlak upr. bud. nr POM/0182/POOE/07 specjalizacja: elektryczna — podpis:

SPRAWDZAJĄCY: inż. Bronisław Nowak upr. bud. nr POM/0157/POOE/07 specjalizacja: elektryczna — podpis:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Patryk Dominiak — podpis:

Nazwa inwestycji:
INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Adres inwestycji:
dz.ewidencyjna nr 53/7 w obrębie 2-06-02
(przy al.Krakowska 110/114 w Warszawie)

Inwestor:
INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Obiekt:
BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Temat rysunku:
RZUT II PIĘTRA poziom +8,83

Branża:
ELEKTRYCZNA

Fazа:
PW

skala: 1:100 | data: MARZEC 2011 | nr rys. E3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS-RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wszelkie kopiowanie, powielanie, zbieganie i dystrybucja zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze