

[illegible]

Uwagi dot. przejść przez strefy wydzielenia pożarowego:

- przejścia przez strefy wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą pożarową np. prod. HILTI
- przejście przez strefy należy oznaczyć za pomocą tabliczki informacyjnej

Legenda:

$\chi$  – gniazdo  $2p+z$

— gniazdo 2p+z IP44

✳ - gniazdo 3p+z+n 16A, 400V

z dwoma gniazdami dedykowanymi 2x2P+Z

### Legenda

— - wewnętrzno linią zasilającą (WLZ)

FC-34/200 - koryto kablowe

**RP.1/4** tablica rozdzielnicza

 – wyłęcznik główny p.poż.