

UWAGI dot. oświetlenia wspólnego:

1. W oznaczonych oprawach zainstalować inwertery oświetlenia awaryjnego i oznaczyć oprawy żółtą ramką
2. Oświetlenie awaryjne na drodze ewakuacyjnej obliczone zgodnie z normą PN-EC 1838, PN-EC 50172
3. Oświetlenie ogólne na korytarzach i sterfach komunikacyjnych obliczone zgodnie z normą PN-EC 12464-1

Uwagi dot. przejść przez strefy wydzielenia pożarowego:

- przejścia przez strefy wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą pożarową np. prod. HILTI
- przejście przez strefy należy oznaczyć za pomocą tabliczki informacyjnej

LEGENDA:

- – wyłącznik główny p.poż.

LEGENDA OPRAW

Symbol	Prt.	Nazwa	Moc
•	937	AXENT RXD R25	25 W
•	248	AXENT RXD R25 IP54	25 W
◦	810	AXENT RXD2 R15	16 W
▬	908	RXDQ 80W	80 W
▩	188	RXDQD 80W	80 W
▩	31	RXDQD 80W IP44	80 W
▣	14	RXA 4x15	64 W
▪	22	RXA 1x15	15 W
●	9	AXENT DXC 36 RGB	43 W
▭	35	FMSLP12 7500	103 W
	30	MENVIER - BRITE EDGE	7 W
	46	MENVIER - BRITESIGN	6 W
▫	304	Moduł AW (RXD1)	2 W
▬	30	DXL 36 RGBW 5x25 IP68 +BOX	

I PIĘTRO +4,42

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.(m²)
1.1	ARCHIWUM/ POM TECH.	43,03 m²
1.2	POMIESZCZENIE SOCJALNE	27,75 m²
1.3	TAJNA KANCELARIA	83,16 m²
1.4	KOMUNIKACJA	28,74 m²
1.4A	SZACHT	1,57 m²
1.5	POM. PORZĄDKOWE	3,14 m²
1.6	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
1.7	W.C DAMSKIE	10,34 m²
1.8	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
1.9	WC MĘSKIE	10,34 m²
1.10	PRZEDSIONEK P.PO`_	19,05 m²
1.11	KLATKA SCHODOWA	
1.12	LABORATORIUM	44,16 m²
1.13	LABORATORIUM	46,95 m²
1.14	BIP1	129,52 m²
1.15	ARCHIWUM SEKRETARIATU	14,24 m²
1.16	SEKRETARIAT	29,09 m²
1.17	DYREKTOR DN	27,80m²
1.18	DYREKTOR DB	27,77m²
1.19	DYREKTOR DPI	35,19m²
1.20	DYREKTOR DF	42,12m²
1.21	SALA SPOTKAŃ	41,97m²
1.22	KOMUNIKACJA	87,02m²
1.22A	SZACHT	1,62m²
1.23	KLATKA SCHODOWA	
1.24	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20m²
1.25	WC DAMSKIE	10,34m²
1.26	WC NIEPEENOSPRAWNY	6,53m²
1.27	WC MĘSKIE	10,34m²
1.28	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20m²
1.29	BR	135,50m²
1.30	HALL/GALERIA	468,66m²
1.31	SALA AUDYTORYJNA	219,20m²
1.32	SALA SPOTKAŃ/ARCHIWUM	38,00m²
1.33	SALA SPOTKAŃ	38,93m²
1.34	SALA SPOTKAŃ	27,31m²
1.35	BIURO	151,18m²
1.36	BIURO	228,19m²
1.37	KOMUNIKACJA	83,91m²
1.37A	SZACHT	1,48m²
1.38	BIURO	68,28m²
1.39	KLATKA SCHODOWA	
1.40	POM. SOCJALNE	26,11m²
1.41	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
1.42	WC MĘSKIE	10,34m²
1.43	WC NIEPEENOSPRAWNY	6,53m²
1.44	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
1.45	WC DAMSKIE	10,34m²
1.46	KLATKA SCHODOWA	
1.47	BIURO	105,65m²
1.48	BIURO	96,66m²
1.49	BIURO	77,17m²
1.50	BIURO	48,06m²

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-241 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel.,(091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAŁ :
mgr inż. Jarosław Bućak
upr. bud. w POM/0195/POOE/07
specjalność elektryczna

SPRAWDZAJĄCY:
inż. Bronisław Nowak
upr. bud. w POM/0107/POOE/07
specjalność elektryczna

OPRACOWAŁ :
mgr inż. Patryk Dominiak

Nazwa inwestycji :
INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Adres inwestycji:
dz.ewidencyjna nr 537 w obrębie 2-06-02
(przy ul.Krakowskiej 110/114 w Warszawie)

Inwestor:
INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Obiekt:
BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Temat kasetnika:
RZUT I PIĘTRA - INST. OŚWIETLENIOWA

Branża:
ELEKTRYCZNA

Fazie:
PW

skala:	data:	nr rys.:
1:100	MARZEC 2011	E13

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten stanowi, jak ustanowi, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiot prawa autorskiego i jako taki podlega ochronie. bez zgody autora jest niedozwolone kopiowanie lub