

UWAGI dot. oświetlenia wspólnego:

1. W oznaczonych oprawach zainstalować inwertery oświetlenia awaryjnego i oznaczyć oprawy żółtą ramką
2. Oświetlenie awaryjne na drodze ewakuacyjnej obliczone zgodnie z normą PN-IEC 1838, PN-IEC 50172
3. Oświetlenie ogólne na korytarzach i sterfach komunikacyjnych obliczone zgodnie z normą PN-IEC 12464-1

Uwagi dot. przejść przez strefy wydzielenia pożarowego:

- przejścia przez strefy wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masą pożarową np. prod. HILTI
- przejście przez strefy należy oznaczyć za pomocą tabliczki informacyjnej

LEGENDA:

– wyłącznik główny p.poż.

LEGENDA OPRAW

Symbol	Prt.	Nazwa	Moc
	937	AXENT RXD R25	25 W
	248	AXENT RXD R25 IP54	25 W
	810	AXENT RXD2 R15	16 W
	908	RXDQ 80W	80 W
	188	RXDQD 80W	80 W
	31	RXDQD 80W IP44	80 W
	14	RXA 4x15	64 W
	22	RXA 1x15	15 W
	9	AXENT DXC 36 RGB	43 W
	35	FMSLP12 7500	103 W
	30	MENVIER - BRITE EDGE	7 W
	46	MENVIER - BRITESIGN	6 W
▪▪	304	Moduł AW (RXD1)	2 W
	30	DXL 36 RGBW 5x25 IP68 +BOX	

III PIĘTRO +12,24

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
NR	FUNKCJA	POW.(m²)
3.1	BU	45,53 m²
3.2		113,12 m²
3.3	KOMUNIKACJA	28,11 m²
3.3A	SZACHT	1,57 m²
3,4	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20 m²
3.5	WC MĘSKIE	10,33 m²
3.6	POM.PORZĄDKOWE	3,14 m²
3.7	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20 m²
3.8	WC DAMSKIE	10,33 m²
3.9	PRZEDSIONEK P.POŻ.	18,88 m²
3.10	KLATKA SCHODOWA	
3.11		44,64 m²
3.12	KOMUNIKACJA	71,04 m²
3.12A	SZACHT	1,60 m²
3.13	PB3	166,86 m²
3.14	BO2 LABORATORIUM	55,10 m²
3.15	BO2	195,40m²
3.16	KLATKA SCHODOWA	
3.17	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,19 m²
3.18	WC DAMSKIE	10,33 m²
3.19	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,52 m²
3.20	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
3.21	WC MĘSKIE	10,33 m²
3.22	BS	135,14 m²
3.23	HALL/GALERIA	180,34 m²
3.24	SALA AUDYTORYJNA	353,80 m²
3.25	KOMUNIKACJA	42,30 m²
3.26	WENTYLATOROWNIA	209,16 m²
3.27	KOMUNIKACJA	77,10 m²
3.27A	SZACHT	1,47 m²
3.28	BIURO	78,02 m²
3.29	BIURO	96,87 m²
3.30	BIURO	62,84 m²
3.31	BIURO	26,87 m²
3.32	POM. SOCJALNE	26,10 m²
3.33	PRZEDSIONEK ZAPACHPWY	6,20 m²
3.34	WC MĘSKIE	10,33 m²
3.35	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	6,52 m²
3.36	WC DAMSKIE	10,33 m²
3.37	PRZEDSIONEK ZAPACHOWY	6,20m²
3.38	KLATKA SCHODOWA	
3.39	BIURO	105,49 m²

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
75-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jarosław Burjak
upr. bud. nr POM/0190/POOE/07
specjalność elektryczna
podpis:

SPRAWDZAŁ/A: inż. Bronisław Nowak
upr. bud. nr POM/0378/POOE/07
specjalność elektryczna
podpis:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Patryk Domiński
podpis:

Nazwa inwestycji:
INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Adres inwestycji:
dz.ewidencyjna nr 537 w obrębie 2-06-02
(przy ul.Krakowska 110/114 w Warszawie)

Inwestor:
INSTYTUT LOTNICTWA
Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Obiekt:
BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Temat rysunku:
RZUT III PIĘTRA - INST. OŚWIETLENIOWA

Branża:
ELEKTRYCZNA

Fazy:
PW

SKALE:	DATA:	NR RYS.:
1:100	MARZEC 2011	E15

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem ogólnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odtwarzanie i dysponowanie innym
bez zgody autora jest nadużyciem i podlega karze