



- UWAGA 1  
Oprawa oświetleniowa – istniejąca – bez zmian.  
Zasilanie i sterowanie – bez zmian.
- UWAGA 2  
Oprawa oświetleniowa – istniejąca – bez zmian.  
Zmiana obwodu zasilającego oraz sposobu sterowania.
- UWAGA 3  
Oprawa oświetleniowa – istniejąca – do demontażu i wykorzystania w innym miejscu.
- UWAGA 4  
Łącznik oświetleniowy – istniejący – do demontażu i wykorzystania w innym miejscu.
- UWAGA 5  
Łącznik oświetleniowy – istniejący – do demontażu
- UWAGA:  
Ze względu na znaczne różnice pomiędzy dokumentacją a stanem istniejącym oraz brakiem możliwości dokładnego sprawdzenia obwodów zasilających oprawy oświetleniowe przed przystąpieniem do prac należy BEZWGLĘDNIE sprawdzić faktyczne przyporządkowanie obwodów elektrycznych zasilających oprawy oświetleniowe.

<b>FP</b> architekci FLEJTERSKI PIETRZAK		ul. Dąbrowiecka 12 03-932 Warszawa tel/fax:(22)616 16 03; e-mail: biuro@fp.net.pl
Projekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO D1 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU NA LABORATORIUM		Nr zlecenia: .....
Data: 20/05/2016		
Inwestor: INSTYTUT LOTNICTWA		Plan: P.B.W.
Skala: 1:100		
Projektant: mgr inż. Piotr Wudarczyk sprawdził budowlane do projektowania i kierownik realizacji budowlanej bez ograniczeń w sporządzaniu dokumentacji w zakresie obiektów budowlanych i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych MAZ/0424/PWOE/06	Opracował: mgr inż. Mariusz Bagiński sprawdził budowlane do projektowania bez ograniczeń w sporządzaniu budowlanej w zakresie obiektów budowlanych i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych BL/6/01	
Wykonawca: mgr inż. Wojciech Bartoszek	Redaktor:	
Opracował:	Redaktor:	
Temat rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIOWA RZUT PIĘTRA I STAN ISTNIEJĄCY	Symbol i nr rysunku: E.11	

UWAGA: OPRACOWANIE OCHRONIONE JEST PRZEPISAMI USTAWY "O PRAWIE AUTORSTWA I PRAWACH PODROBOWYCH", A TAKŻE A-129  
UCHWAŁĄ KRAJOWĄ "O PRAWIE ZASAD ETYKI ZAWODU ARCHITEKTA", ZMIANY W PROJEKcie NALEŻY UZGADNIĆ Z AUTOREM.