



Warszawa, 29.06.2017 r.

KOMUNIKAT nr 3

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 27/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest przebudowa budynku D1 znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa, wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający udostępni projekty wszystkich branż w wersji edytowalnej .dwg w celu obmiaru prac?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający udostępnia projekty w wersji edytowalnej. Zamawiający podkreśla, że dokumentacja jest chroniona prawami autorskimi.

Pytanie nr 2

Jak Zamawiający rozumie zapis w projekcie sanitarnym o malowaniu instalacji np. kanałów wentylacyjnych, które są w widocznym miejscu: "izolacja termicznie matami z wełny mineralnej o barwie ustalonej przez architekta - RAL 9010 lub z kauczuku syntetycznego"? Czy izolacja z kauczuku może zostać w kolorze naturalnym np. czarnym?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wymaga, aby izolację kanałów instalacyjnych wewnątrz budynku pomalować na kolor RAL 9010.

Pytanie nr 3

Czy instalacje nad sufitem cięto-ciągnionym należy traktować jako widoczne? Czy podlegają one malowaniu na RAL 9010?

Odpowiedź nr 3

Tak instalacje prowadzone nad sufitem cięto-ciągnionym należy traktować jako widoczne. Izolację instalacji prowadzonych w tej strefie należy również pomalować na kolor RAL 9010.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany w konstrukcji ścianek aluminiowych ze względu na wysokie wymagania akustyczne - min. 44d?

Odpowiedź nr 4

Nie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie jedynie ścianek aluminiowych o parametrach równych lub lepszych od określonych w dokumentacji projektowej.

Załącznik nr 7 do PFU – Projekt wykonawczy HM 2017 – Architektura. Rysunek nr 42 przedstawia zestawienie stolarki aluminiowej wraz ze wszystkimi wymaganymi parametrami, łącznie z parametrami akustycznymi.



Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia pionowych profili nośnych konstrukcji aluminiowych, na których opierają się skrzydła drzwiowe do samej krawędzi ścianki aluminiowej (sufitu)? Zapewni to większość stateczność konstrukcji.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wymaga wykonania stolarki aluminiową według projektu aranżacji wnętrz. Zestawienie stolarki aluminiowej zawarte jest w Załączniku nr 7 do PFU – Projekt wykonawczy HM 2017 – Architektura, Rysunek nr 42.

Przedłużenie profili nośnych konstrukcji i tym samym uzyskanie trzech widocznych słupków konstrukcyjnych w górnej części ścianek szklanych jest niedopuszczalne. Połączenie szkła należy wykonać bezszprosowo.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymagany jest montaż żaluzji na konstrukcjach aluminiowych pomiędzy taflami szkła?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wymaga, aby stolarka aluminiowa w pokojach managerskich była wyposażona w żaluzje montowane pomiędzy taflami szkła.

Wytyczne do żaluzji aluminiowych zawarte są w Załączniku nr 7 do PFU – Projekt wykonawczy HM 2017 – Architektura, Rysunek nr 42.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie starego pokrycia dachowego z papy i położenie na nich nowych warstw papy (ze względu na liczne konstrukcje stalowe, centrale wentylacyjne, utrudniające poruszanie się i pracę)?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość ułożenia nowego pokrycia dachowego na starą warstwę papy.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymaganych 15 lat gwarancji na wykładzinę dywanową?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny o parametrach równych lub lepszych od określonych w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga, aby wykładzina dywanowa posiadała minimum 10 lat gwarancji.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje zmiany:

1) Rozdziału XX ust. 2 pkt 2) poprzez zmianą zapisów:

„Kryterium okres gwarancji – waga 10%. W ramach kryterium okres gwarancji, maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 punktów. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym okres udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone urządzenia, poprzez zakreślenie wybranego okresu spośród: 60 miesięcy, 48 miesięcy i 36 miesięcy. Wykonawca



odpowiednio otrzyma: 10 punktów, 5 punktów lub 0 punktów. W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni danych w formularzu oferty w przedmiocie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu.

Powyższy okres gwarancji nie dotyczy wykładzin, na które Zamawiający zgodnie z zapisami Projektu wykonawczego - Załącznik nr 7 do PFU, wymaga minimum 15 lat gwarancji.”

na

„Kryterium okres gwarancji – waga 10%. W ramach kryterium okres gwarancji, maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 punktów. Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym okres udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone urządzenia, poprzez zakreślenie wybranego okresu spośród: 60 miesięcy, 48 miesięcy i 36 miesięcy. Wykonawca odpowiednio otrzyma: 10 punktów, 5 punktów lub 0 punktów. W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni danych w formularzu oferty w przedmiocie okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z SIWZ i podlega odrzuceniu.

*Powyższy okres gwarancji nie dotyczy wykładzin, na które Zamawiający wymaga **minimum 10 lat gwarancji**”*

2) Formularza ofertowego poprzez zmianą zapisów:

„Oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena oferty: zł brutto
2. Okres gwarancji:
 - a) 60 miesięcy (10 pkt)
 - b) 48 miesięcy (5 pkt)
 - c) 36 miesięcy (0 pkt)

Należy zaznaczyć oferowany okres gwarancji literą X w wykropkowanym miejscu.

Powyższy okres gwarancji nie dotyczy wykładzin, na które Zamawiający zgodnie z zapisami Projektu wykonawczego - Załącznik nr 7 do PFU, wymaga minimum 15 lat gwarancji”

na

„Oferuję/oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena oferty: zł brutto
2. Okres gwarancji:
 - a) 60 miesięcy (10 pkt)
 - b) 48 miesięcy (5 pkt)
 - c) 36 miesięcy (0 pkt)

Należy zaznaczyć oferowany okres gwarancji literą X w wykropkowanym miejscu.

*Powyższy okres gwarancji nie dotyczy wykładzin, na które Zamawiający wymaga **minimum 10 lat gwarancji**”*

Aktualna wersja formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Ponadto Zamawiający dokonuje:

- 1) zmiany terminu składania ofert z dnia 03.07.2017 r. na dzień **10.07.2017 r.**
 - 2) zmiany terminu otwarcia ofert z dnia 03.07.2017 r. na dzień **10.07.2017 r.**
- Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.