



INSTALACJE OŚWIETLENIOWE:

- wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20
- wyłącznik 1-biegunowy, szczelny 10A, IP44
- wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20
- wyłącznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44
- wyłącznik schodowy, 16A, IP20
- wyłącznik schodowy, szczelny 16A, IP44
- przycisk bistabilny podświetlany
- a,b,c,... sekcje załączania oświetlenia
- 1,2,3,... sekcje załączania oświetlenia

UWAGA 1  
Łącznik oświetleniowy – nowoprojektowany.

UWAGA 2  
Oprawa oświetleniowa – nowoprojektowana  
Przeniesiona z parteru (z części modernizowanej)

UWAGA 3  
Zasilanie opraw oświetleniowych z istniejącego obwodu w pomieszczeniu.

UWAGA 4  
Oprawa oświetleniowa – nowoprojektowana.

UWAGA:  
Ze względu na znaczne różnice pomiędzy dokumentacją a stanem istniejącym oraz brakiem możliwości dokładnego sprawdzenia obwodów zasilających oprawy oświetleniowe przed przystąpieniem do prac należy BEZWŁODNIE sprawdzić faktyczne przyporządkowanie obwodów elektrycznych zasilających oprawy oświetleniowe.

Oprawy Bd Lux przyjęto w związku z obliczeniem natężenia oświetlenia, dopuszcza się inne oprawy po uzgodnieniu i pisemnej zgodzie inwestora.

<b>aFP</b> architekt FLEJTERSKI PIETRZAK ul.Dąbrowska 12 03-832 Warszawa tel/fax:(22)616 16 03; e-mail: biuro@afp.net.pl	
Projekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO D1 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU NA LABORATORIUM	Wzrost: .....
data: 20/05/2016	Imię: P.B.W.
Instytut Lotnictwa	Wzrost: 1:100
AL/Krakowska 110/114 02-259 Warszawa	Imię: mgr inż. Mariusz Bagiński
mgr inż. Piotr Wudarczyk uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (dot. urządzeń i urządzeń instalacyjnych) w zakresie elektrotechniki i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych MAZD424/PW/OE/06	mgr inż. Mariusz Bagiński uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (dot. urządzeń i urządzeń instalacyjnych) w zakresie elektrotechniki i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych BL/R/01
Współautor: mgr inż. Wojciech Barczuk	Składowa: ELEKTRYCZNA
Opracował: .....	Symbol i nr rysunku: E.26
Tytuł rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIOWA RZUT PIĘTRA 3 STAN PROJEKTOWANY	Symbol i nr rysunku: E.26

UWAGA: OPRACOWANIE OCHRONIONE JEST PRZEPISAMI USTAWY "O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POZIOMYCH", A TAKŻE AUL20 UCHWAŁY RZĄDU, "W SPRAWIE ZASAD ETYKI ZAWODU ARCHITEKTA", ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY UZGADNIĆ Z AUTOREM.