ZAKRES OPRACOWANIA

0.1 PALIWOWNIA 14,62 M² P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

0.2 POM. TESTOWANIA SILNIKÓW 85,94 M² P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

0.3 POM. TESTOWANIA SILNIKÓW 23,70 M² P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

ŁĄCZNIK HERMETYCZNY INSTALOWANY NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

OPRAWA NA OSI WEJŚCIA

OŚ SUWNICY PODWIESZANEJ, JEDNOSZYNOWEJ Z NAPĘDEM RĘCZNYM. RZĘDNA DO SPODU SUWNICY OK 3,90

OPRAWA EWAKUACYJNA, PODŚWIETLANA, NAŚCIENNA - NA RZĘDNEJ +3,35

OPRAWA EWAKUACYJNA, PODŚWIETLANA, NAŚCIENNA - NA RZĘDNEJ +3,35

OŚ SUWNICY PODWIESZANEJ, JEDNOSZYNOWEJ Z NAPĘDEM RĘCZNYM. RZĘDNA DO SPODU SUWNICY OK 3,40

OBSZAR ŚWIETLIKA DACHOWEGO

PŁYTA STROPU CEGLANEGO (W POM. STERÓWKI) - ODKUĆ BELKI STALOWE STROPU, OCZYŚCIĆ Z RDZY, POMALOWAĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ, W MIEJSCU ODSŁONIĘTYCH BELEK STROPU ODTWORZYĆ TYNK. TYNK WZMOCNIĆ WTOPIONĄ SIATKĄ W PASIE MINIMUM 30cm POW.16,4m2

WYPUST DO ZASILENIA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, W KLASIE WODOSZCZELNOŚCI IP65. OPRAWA WYPOSAŻONA W CZUJNIK ZMIERZCHOWY. POZOSTAWIĆ ZAPAS KABLA MIN. 1mb, NA WYSOKOŚCI 50cm NAD OTWOREM DRZWI

0.4 POM. STERÓWKI 17,00 M² P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

OŚ BELEK STALOWYCH STROPU

OŚ BELEK STALOWYCH STROPU

SCHODY WYŁAZOWE NP. FAKRO LTK ENERGY. WYMIAR MIN. OTWORU MONTAŻOWEGO W STROPIE 70x130cm. WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA OK. 260cm, WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA WYJŚCIA 290cm

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA POM. MAGAZYNOWEGO NAD POM. STERÓWKI, UMIESZCZONY NA H=220cm N.P.P. ABY UNIKNĄĆ PRZYPADKOWAGO WŁĄCZANIA OŚWIETLENIA W POM. MAG.

0.6 MAGAZYNEK 6,01 M² P.ŻYWICZNA

W.G. W.G.

GŁÓWNA TABLICA EL. / WYŁĄCZNIK GŁÓWNY

OŚ SUWNICY PODWIESZANEJ, JEDNOSZYNOWEJ Z NAPĘDEM RĘCZNYM. RZĘDNA DO SPODU SUWNICY OK 3,90

OPRAWA EWAKUACYJNA, PODŚWIETLANA, NAŚCIENNA - NA RZĘDNEJ +3,35

OŚ SUWNICY PODWIESZANEJ, JEDNOSZYNOWEJ Z NAPĘDEM RĘCZNYM. RZĘDNA DO SPODU SUWNICY OK 3,40

OPRAWA EWAKUACYJNA, PODŚWIETLANA, NAŚCIENNA - NA RZĘDNEJ +3,35

0.5 POM. TESTOWANIA SILNIKÓW 20,01 M² P.ŻYWICZNA/KRATY WEMA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA



RZUT SUFITÓW POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO, ULOKOWANEGO NAD POMIESZCZENIEM STERÓWKI SKALA 1:40

hm architekci www.HMarchitekci.pl

LEGENDA: WYKOŃCZENIA POW. SUFITÓW

112,5m² - Płyta stropu istniejącego. Strop oczyścić ze starych - łuszczących się i łuźnych powłok malarskich, w razie potrzeby dokonać naprawtynku, następnie strop zagruntować i przygotować do malowania farbą akrylową - szorowalną, na kolor RAL 9010.

23,8m² - Podciągi żelbetonowe. Podciągi, to jest spód podciągu + 2 x bok oczyścić ze starych - łuszczących się i łuźnych powłok malarskich, w razie potrzeby dokonać naprawy tynku, następnie pow. zagruntować i przygotować do malowania farbą akrylową - szorowalną, na kolor RAL 9010. **Podano wyłącznie powierzchnię spodu podciągu!!** Uwzględnić dodatek na naprawę, gruntowanie i malowanie boków podciągu +200%

5,5m² Strop projekt. nad korytarzem - warstwy od góry:
- wykładzina PCV
- 2 x Płyta typu Fermacel gr. 18mm (klasa odporności ogniowej F 120 A)
- płyta OSB gr. 25mm
- belki konstrukcji stropu 8/20cm, z wypełnieniem pomiędzy belkami z wełny mineralnej
- paroizolacja przybita do spodu belek konstr.
- 2 x płyta gipso-włóknowa typu Fermacel gr. 18mm (klasa odporności ogniowej F 120 A), szpachlowana, malowana farbą akrylową - szorowalną, na kolor RAL 9010

LEGENDA: OZNACZENIA INST. ELEKTRYCZNEJ

- KINKIET / WYPUST KABLA MIN. 1,5MB
- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY POJEDYNCZY
- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY PODWÓJNY
- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY SCHODOWY
- NUMER OBWODU ZASILENIA OPRAWY
- OPRAWA RASTROWA 60x60cm, NASTROPOWA
- OPRAWA WYPOSAŻONA W MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO
- NAŚCIENNA, PODŚWIETLANA OPRAWA KIERUNKU EWAKUACJI, WYPOSAŻONA W MODUŁ ZASILANIA AWARYJNEGO
- NASTROPOWA OPRAWA LINIOWA PRZEZNACZONA DO PRACY W POM. ZAGROŻONYCH WYBUCHEM (STREFA I)
- ZWIESZANA OPRAWA LINIOWA - LEDOWA, RZĘDNA DO SPODU OPRAWY +3,50
- NAŚCIENNA OPRAWA LINIOWA - (OŚWIETLENIE BOCZNE) RZĘDNA OPRAWY +2,50
- OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, INSTALOWANA W GRUBOŚCI STROPU

N

−50 0 50 100 150 200 250 300 (cm)

LEGENDA:
- IZOLACJA CIEPLNA
- IZOLACJA AKUSTYCZNA - PIANKA AKUSTYCZNA
- IZOLACJA P-WODNA
- ŻELBET
- BETON
- SC-1 OZNACZENIE PRZEGRODY
- B-B / A-13 OZNACZENIE PRZEKROJU, NR. RYSUNKU

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt remontu budynku P

ADRES INWESTYCJI:
Warszawa Al. Krakowska 110/114

INWESTOR:
Instytut Lotnictwa
Warszawa Al. Krakowska 110/114

FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 1 : ARCHITEKTURA DATA : 21.11.2016

RZUT SUFITÓW WRAZ Z ROZMIESZCZENIEM OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ORAZ ŁĄCZNIKÓW OBWODÓW OŚWIETLENIA

PROJEKTANT:
arch. Monika Kozak
nr. upr. bud. PD-0398
arch. Hubert Kwiatkowski
arch. Maria Racięcka

PROJEKTANT:

CZĘŚĆ	PROJEKT	BRANŻA	RYSUNEK	SKALA
1	IL	A	06	1:40