ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ / DRZWIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ

TYP	D-1 EI60 70/200		D-2 EI60 80/200		D-3 EI60 90/200				
WIDOK							Zachować rzędną do spodu okna!! - zgodna z poziomem blatu stanowiska badawczego	Zachować rzędną do spodu okna!! - zgodna z poziomem blatu stanowiska badawczego	
RZUT									
	L	P	L	P	L	P			
ILOŚĆ SZTUK	2	2	-	2	1	1	1	1	2
OPIS	Drzwi wewnętrzne - nieskrzące, wym.70/200, stalowe, wyposażone w samozamykacz (z możliwością blokady skrzydła), w klasie odporności ogniowej EI60. Ościeżnica / skrzydło gładkie, lakierowane na kolor ściany - RAL 9010. Okucia w kolorze matowego chromu, zawiasy z łącznikami mosiężnymi, skrzydło wyposażone obustronnie w klamkę. Drzwi wyposażone w zamek z wkładką bębenkową. Drzwi o podwyższonym współczynniku tłumienia hałasu Rw > 40dB, z podwójną uszczelką dolnego przymyku.		Drzwi wewnętrzne - nieskrzące, wym. 80/200, stalowe, wyposażone w samozamykacz (z możliwością blokady skrzydła), w klasie odporności ogniowej EI60. Ościeżnica / skrzydło gładkie, lakierowane na kolor ściany - RAL 9010. Okucia w kolorze matowego chromu, zawiasy z łącznikami mosiężnymi, skrzydło wyposażone obustronnie w klamkę. Drzwi wyposażone w zamek z wkładką bębenkową. Drzwi o podwyższonym współczynniku tłumienia hałasu Rw > 40dB, z podwójną uszczelką dolnego przymyku.		Drzwi wewnętrzne - nieskrzące, wym. 90/200, stalowe, wyposażone w samozamykacz (z możliwością blokady skrzydła), w klasie odporności ogniowej EI60. Ościeżnica / skrzydło gładkie, lakierowane na kolor ściany - RAL 9010. Okucia w kolorze matowego chromu, zawiasy z łącznikami mosiężnymi, skrzydło wyposażone obustronnie w klamkę. Drzwi wyposażone w zamek z wkładką bębenkową. Drzwi o podwyższonym współczynniku tłumienia hałasu Rw > 40dB, z podwójną uszczelką dolnego przymyku.		Wymiana szklenia okna podglądu na stanowisko diagnostyczne. Zachować wymiary istniejącego otworu okiennego - ok. 80x80cm. Szklenie szkłem ochronnym, zespolonym, laminowanym o klasie P5A + szkło ogniochronne w klasie EI60 i współczynniku tłumienia hałasu min. 50db. Montaż szkła w ramie wg. wytycznych producenta szklenia.	Wymiana szklenia okna podglądu na stanowisko diagnostyczne. Zachować wymiary istniejącego otworu okiennego - ok. 80x142cm. Szklenie szkłem ochronnym, zespolonym, laminowanym o klasie P5A + szkło ogniochronne w klasie EI60 i współczynniku tłumienia hałasu min. 50db. Montaż szkła w ramie wg. wytycznych producenta szklenia.	Szklenie okna podglądu na stanowisko diagnostyczne - w miejscu powiększanego otworu. Wymiary otworu projektowanego (szer/wys) 167/120cm. Szklenie szkłem ochronnym, zespolonym, laminowanym o klasie P5A + szkło ogniochronne w klasie EI60 i współczynniku tłumienia hałasu min. 50db. Montaż szkła w ramie wg. wytycznych producenta szklenia. Dokładna rzędna do spodu okna do uzgodnienia z Inwestorem - uzależniona od wysokości blatu stanowiska diagnostycznego - ok. 75cm!!!
UWAGI	WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!								

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ / DRZWIOWEJ - ZEWNĘTRZNEJ

TYP	B-2 180/305	B-1 400/305	B-3 195/305	B-4 195/315	DZ-1 155/235	FIX-1 100/400	O-1 164/237
WIDOK	 Okienko do podawania piany gaśniczej, szklone szkłem hartowanym. Wym. okienka 30x30cm, szklenie przeznaczone do stłuczenia w razie wystąpienia takiej potrzeby.	 KRATA NAWIEWNA ZGODNIE Z WYTCZNYM PROJ. INSTALACJI	 KRATA NAWIEWNA ZGODNIE Z WYTCZNYM PROJ. INSTALACJI	 KRATA NAWIEWNA ZGODNIE Z WYTCZNYM PROJ. INSTALACJI	 Na zaznaczonym fragmencie przeszklenie drzwi oklejone folią mrożoną		
RZUT						 Okno stałe typu FIX, montowane w pomieszczeniu paliwowni, w poziomie nad dauckiem wspomnikowym - w miejscu wyburaznej ściany z lukafer	
ILOŚĆ SZTUK	1	1	2	1	1	1	1
OPIS	Wrota - stalowe, dwu skrzydłowe, ciepłe, wyposażone w otwór do podawania piany gaśniczej (okienko 30x30cm, szklone szkłem hartowanym, przeznaczonym do stłuczenia w razie wystąpienia takiej potrzeby). Drzwi wykonane jako nieskrzące, na zawiasach z tulejami mosiężnymi, lakierowane w kolorze jasno - szarym (dostosować do kolorystyki istniejących wrót rolowanych). Jedno ze skrzydeł blokowane do podłogi, drugie wyposażone obustronnie w klamkę, i zamek z wkładką klucz. Drzwi przygotowane do zainstalowania systemu kontroli dostępu (wg. odrębnego opracowania)	Wrota - stalowe, częściowo szklone, dwu skrzydłowe, ciepłe, wyposażone w dodatkowe drzwi przelazowe 80/200. Drzwi wykonane jako nieskrzące, na zawiasach z tulejami mosiężnymi, lakierowane w kolorze jasno - szarym (dostosować do kolorystyki istniejących wrót rolowanych). Jedno ze skrzydeł blokowane do podłogi, drugie wyposażone obustronnie w klamkę, i zamek z wkładką klucz. Drzwi o podwyższonym współczynniku tłumienia hałasu Rw > 40db, z podwójną uszczelką dolnego przymyku - ochrona przed przenikaniem hałasu z wnętrza budynku!!	Wrota - stalowe, częściowo szklone, dwu skrzydłowe, ciepłe. Drzwi wykonane jako nieskrzące, na zawiasach z tulejami mosiężnymi, lakierowane w kolorze jasno - szarym (dostosować do kolorystyki istniejących wrót rolowanych). Jedno ze skrzydeł blokowane do podłogi, drugie wyposażone obustronnie w klamkę, i zamek z wkładką klucz. Drzwi o podwyższonym współczynniku tłumienia hałasu Rw > 40db, z podwójną uszczelką dolnego przymyku - ochrona przed przenikaniem hałasu z wnętrza budynku!!	Wrota - stalowe, częściowo szklone, dwu skrzydłowe, ciepłe. Drzwi wykonane jako nieskrzące, na zawiasach z tulejami mosiężnymi, lakierowane w kolorze jasno - szarym (dostosować do kolorystyki istniejących wrót rolowanych). Jedno ze skrzydeł blokowane do podłogi, drugie wyposażone obustronnie w klamkę, i zamek z wkładką klucz. Drzwi o podwyższonym współczynniku tłumienia hałasu Rw > 40db, z podwójną uszczelką dolnego przymyku - ochrona przed przenikaniem hałasu z wnętrza budynku!!	Drzwi zewnętrzne w systemie okiennym z profili aluminiowych ciepłych z podwójną wkładką termiczną, szklone szkłem zespolonym, bezpiecznym, kolor profili jasno szary. Drzwi dwu-skrzydłowe, wym. w świetle 155/235 (szer/wys), otwierane na zewnątrz. Szerokość przejścia w świetle, dla szerszego skrzydła - 100cm, skrzydło wyposażone w samozamykacz. Wejście ze skrzydeł blokowane do podłogi, drugie wyposażone obustronnie w klamkę, i zamek z wkładką klucz. Drzwi dostosowane do zainstalowania systemu kontroli dostępu.	Okno stałe typu FIX w pomieszczeniu paliwowni, szklone szkłem zespolonym. Szkło dolne szklenia zespolonego - laminowane bezpieczne VSG (Verbund-Sicherheitsglas) z folią poliwinylobutyralową PVB, zbrojone siatką stalową, szkło górne float SPG, zbrojone siatką. Okno w systemie okiennym z profili aluminiowych ciepłych z podwójną wkładką termiczną kolor profili jasno szary.	**Okno wykonać na wzór okien istniejących, sąsiadujących z oknem O-1, na elewacji południowej.** Okno w systemie PCV 5-komorowym, szklone szkłem zespolonym, bezpiecznym, kolor profili biały. Okno dwu-skrzydłowe, ze stałym słupkiem środkowym, rozwieralno - uchylne z nadświetlem typu FIX. Okno o podwyższonym współczynniku tłumienia hałasu Rw > 40db - ochrona przed przenikaniem hałasu z wnętrza budynku!!
UWAGI	WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!						

www.HMarchitekci.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt remontu budynku P

ADRES INWESTYCJI:
Warszawa Al. Krakowska 110/114

INWESTOR:
Instytut Lotnictwa
Warszawa Al. Krakowska 110/114

FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 1 : ARCHITEKTURA DATA : 21.11.2016

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZEWNĘTRZNEJ

PROJEKTANT:
arch. Monika Kozak
nr. upr. bud. PD-0398
arch. Hubert Kwiatkowski
arch. Maria Raciejska

PROJEKTANT:

CZĘŚĆ	PROJEKT	BRANŻA	RYSUNEK	SKALA
1	IL.	A	08	1:50