

hm architekci
www.HMarchitekci.pl

N

-50 -100(cm) 0 50 100 150 200 250 300(cm)

LEGENDA:

- IZOLACJA CIEPLNA
- IZOLACJA P.WODNA
- ŻELBET
- BETON
- DP-1 — OZNACZENIE PRZEGRODY
- A-15 / 1:5 — OZNACZENIE PRZEKROJU; NR. RYSUNKU

UWAGA!!!

1.) W strefie całego dachu należy zlewantaryjnować instalację odgromową, następnie instalację zdemontować. Po zakończeniu remontu dachu, ocieplaniu, instalację odgromową z zastosowaniem nowych materiałów identycznych z pierwotnymi.

2.) Wszystkie istniejące elementy infrastruktury technicznej zlokalizowane na dachu należy zdemontować na czas remontu i wykonania projektowanych warstw izolacji termicznej i pokrycia dachu. Jeżeli wyciągi taka konieczność - zmodyfikować istniejące kominy wentylacyjne poprzez podniesienie ich wysokości o wymaganą projektowaną ilość cm lub przedłużenie o grubość warstwy ocieplenia projektowanego str. 25cm.

3.) Zdemontować główne odcinki wszystkich rynien spustowych odprowadzających wodę opadową z dachu. Po wykonaniu docieplenia dachu wraz z projektowaną rynną stalową, należy przedłużyć istniejące rury spustowe. Jeżeli stan techniczny zdemontowanych rur spustowych i rynien, będzie dobry, dopuszcza się ich ponowny montaż, W wypadku złego stanu technicznego rynien i rur spustowych, należy je wymienić zachowując ich średnicę oraz technologię wykonania (stal ocynk.).

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt remontu budynku P

ADRES INWESTYCJI:
Warszawa Al. Krakowska 110/114

INWESTOR:
Instytut Lotnictwa
Warszawa Al. Krakowska 110/114

FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ 1 : ARCHITEKTURA DATA : 21.11.2016

PLAN WYBURZEŃ I DEMONTAŻY - W POZIOMIE DACHU

PROJEKTANT:
arch. Monika Kozak
nr. upr. bud. PDI-0356
arch. Hubert Kwiatkowski
arch. Maria Raciycka
PROJEKTANT:

NR	PROJEKT	BRANŻA	RYSUNEK	SKALA
1	IL	A	02	1:40